

## АКТ

### огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

25 листопада 2024 року

м. Охтирка

Робочою групою з проведення щоквартального обстеження захисних споруд цивільного захисту (розпорядження міського голови від 21.02.2024 № 20-ОД):

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГУЦЬ<br>Володимир Олександрович  | - керуючий справами виконавчого комітету, голова робочої групи;                                                                                                                                                                                  |
| АЛЬОШИНА<br>Світлана Євгенівна   | - головний спеціаліст відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Охтирської міської ради;                                                                                               |
| БЕРЕЖНИЙ<br>Сергій Вікторович    | - начальник відділу з питань ЦЗ, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Охтирської районної державної адміністрації;                                                                                                           |
| ЄРМАК<br>Денис Віталійович       | - фахівець відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту у Охтирському районі центру забезпечення діяльності Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області; |
| ПАРХОМЧУК<br>Едуард Анатолійович | - головний інспектор відділу організації профілактичної роботи та заходів цивільного захисту Охтирського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області;                          |
| СЕРЕБРЯКОВА<br>Наталія Павлівна  | - заступник начальника управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради;                                                                                                                         |
| ТИЩЕНКО<br>Олександр Миколайович | - начальник сектору превенції Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області                                                                                                                 |

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою: ВСП «Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету», за адресою вул. Сумська, 46, м. Охтирка, Сумська обл.

державної, комунальної, приватної форми власності,  
(непотрібне закреслити)

що належить Міністерству освіти і науки України та на праві оперативного управління ВСП «Охтирський фаховий коледж СНАУ»

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

#### За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

вбудовано в п'яти поверхову будівлю (гуртожиток)

основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих

виробках тощо)

загальна площа 615,5 м<sup>2</sup>, загальний об'єм 1231 м<sup>3</sup>, розраховано на 700 осіб

2. Загальний стан об'єкта:

справний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний: задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень: чисте, сухе

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: 2 входи (виходи), не захаращені, не обладнано

засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: примусова вентиляція

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання централізоване водопостачання, вода питна бутильована загальний  
(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для

об'єм 462 л та технічна вода 100 л (10 каністр по 10 л)

питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи: передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом) (наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів,

в наявності санітарні прилади: 2 унітази та 2 умивальники

умивальників

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель,  
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

споруд, приміщень): \_\_\_\_\_

7. Стан систем опалення: передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: передбачено проектом, в наявності, лампи освітлення, 1 генератор 6 кВт, 2 ліхтарі

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання(освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення: наявний бездротовий зв'язок, стаціонарний телефон на першому поверсі будівлі, локальна система оповіщення, радіо, Wi-Fi

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації: не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: 4 вогнегасники: ВВК – 2 шт., ВВК 1,4 – 1 шт., ВВК 3,5 – 1 шт.; пожежний щит: 1 лопата штикова, 1 лом, 1 відро, ящик з піском, 1 кирка, сокира – 2 шт.  
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

## ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

приміщення рекомендовано до використання для укриття населення, як найпростіше укриття за умов:








(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення

як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

1. Забезпечення входів/виходів посиленими дверми із негорючих матеріалів (металевими або дерев'яними, оббитими залізом) або захисними екранами (кам'яними, цегляними або залізобетонними) на висоту не менше 1,7м.

2. Забезпечити ємностями з питною водою (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю).

Підписи осіб, які склали цей акт:

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | Володимир ГУЦЬ      |
|   | Світлана АЛЬОШИНА   |
|  | Сергій БЕРЕЖНИЙ     |
|  | Денис ЄРМАК         |
|  | Едуард ПАРХОМЧУК    |
|  | Наталія СЕРЕБРЯКОВА |
|  | Олександр ТИЩЕНКО   |

25.11.2024