

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

20 червня 2023 року

м. Охтирка

Робочою групою з обстеження захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ГУЦЬ Володимир Олександрович | - керуючий справами виконавчого комітету, голова робочої групи; |
| АЛЬОШИНА Світлана Євгенівна | - головний спеціаліст відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Охтирської міської ради; |
| КАРПЕНКО Олена Олександрівна | - головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Охтирського районного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Охтирського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області; |
| КУЛЬОМЗА Володимир Олексійович | - головний спеціаліст відділу будівництва, реконструкцій та капітальних ремонтів комунального майна управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради; |
| ТИЦЕНКО Олександр Миколайович | - начальник сектору превенції Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області; |
| ПАРХОМЧУК Едуард Анатолійович | - провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Охтирського районного управління ГУ ДСНС у Сумській області |

У присутності директора ВСП «Охтирський фаховий коледж СНАУ» Ставицького А.А. проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою: ВСП «Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету», за адресою вул. Сумська, 46, м. Охтирка, Сумська обл.

державної, комунальної, приватної форми власності,
(непотрібне закреслити)

що належить Міністерству освіти і науки України та на праві оперативного управління ВСП «Охтирський фаховий коледж СНАУ»

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування,

державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

Будівля призначена для освітніх потреб

основне функціональне призначення,

вбудовані в будівлю учбового комплексу

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 163,1 кв. м, загальний об'єм 326,2 куб. м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний справний, працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисте, сухі

(чисті або захарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів має два входи. вільні для доступу, входи не захарашені

(кількість, входи не захарашено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або павісами, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: не передбачено проєктом, природня

(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання централізоване водопостачання та бутильована вода

(централізоване водопостачання або інше джерело,

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан капалізаційної системи : передбачено проєктом

(передбачено / не передбачено проєктом)

в наявності виносні баки та два санвузли

(наявність, (кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників))

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень)

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення не передбачено проєктом

(передбачено / не передбачено проєктом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення в наявності, укомплектоване та справне електрообладнання, вимикачі, розетки, лампи освітлення, електрогенератор

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, наявність люмінесцентних

ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення

наявний бездротовий зв'язок, гучномовці, стаціонарні телефони на першому поверсі будівлі, локальна система оповіщення

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації

не передбачено проєктом

(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних крапів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: споруду укомплектовано згідно з нормами

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

приміщення рекомендовано до використання для укриття населення, як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення

як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов:

1. Забезпечення примусовою вентиляцією у разі перебування в приміщенні більше 50 осіб.
2. Забезпечення входів/виходів посиленими дверми із негорючих матеріалів (металевими або дерев'яними, оббитими залізом) або захисними екранами (кам'яними, цегляними або залізобетонними) на висоту не менше 1,7м.
3. Обладнання найпростішого укриття має забезпечувати можливість безперервного перебування в ньому населення впродовж не менше 48 годин:
 - приведення у готовність приміщення до норм протипожежних та санітарних правил;
 - місцями для сидіння (лежання) - лавками, нарами, стільцями, ліжками тощо;
 - ємностями з питною водою (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю);
 - виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот, розміщених у спеціально призначених для цього приміщеннях;
 - резервним штучним електроживленням;
 - контейнерами для зберігання продуктів харчування;
 - засобами надання медичної допомоги;
 - засобами зв'язку і оповіщення (телефоном, радіоприймачем, мережею інтернет, рекомендовано встановлення Wi-Fi — пристроїв);
 - первинними засобами пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення);
 - шапцевим інструментом (люпатами штиковими та совковими, ломами, сокирами, пилами-ножівками по дереву, по металу тощо);
4. Проведення поточного ремонту та облаштування найпростішого укриття: штукатурення та фарбування стін і стелі приміщення; ремонт та облаштування підлоги.

Підписи осіб, які склали цей акт:


_____ Володимир ГУЦЬ

_____ Світлана АЛЬОШИНА

_____ Олена КАРПЕНКО

_____ Володимир КУЛЬОМЗА

_____ Едуард ПАРХОМЧУК

_____ Олександр ТИЩЕНКО

З актом ознайомлений:

Директор ВСН «Охтирський фаховий коледж СНАУ»  Андрій СТАВИЦЬКИЙ

20 червня 2023 року